CERTIFICAT

GF I01-FR-17-0002

En conformité avec les exigences techniques de la norme :

EN 16712-3 : 11/2015

Rapport d'essai : 17010107 **Date : 27 Janvier 2017**

Constructeur: **POK S.A.S**

Adresse: **B.P 101 - Z.I Les Guignons – 10401 NOGENT sur Seine Cedex**

Fabricant, Adresse: Idem Constructeur

Les lances à mousse à main PN 16 « POWERFOAM » à tournant sphérique ont été évaluées et testées à travers le modèle ci-dessous:

Désignation du modèle	**Lance à mousse 200L/mn Pr = 5 bar, ultra courte , bas foisonnement , type S2**
Diamètre nominal / Pression Nominale	DN 50 / PN 16
Masse	1,6 kg env.
Type du robinet	Lance à mousse
Matériau du corps	Alliage d'aluminium avec revêtement polyester
Portée	29 m en eau / 27,5 m en mousse
N° plans d'ensemble (détails)	41145 / 41146 / 41147

La lance testée N° série 1016.16 couvre avec succès les exigences de performances décrites aux paragraphes mentionnés sur le rapport cité ci-dessus .

Courbevoie , le 3.02.2017

TÜV Rheinland France, Inspection Service

J.F DUPUIS

TÜVRheinland® Inspection Body

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/201 4.08 E A4 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.