CERTIFICAT

GF I01-FR-17-0005

En conformité avec les exigences techniques de la norme :

EN 16712-3 : 11/2015

Rapport d'essai n° : 17010106 **Date : 27 Janvier 2017**

Constructeur: **POK S.A.S**

Adresse: **B.P 101 - Z.I Les Guignons – 10401 NOGENT sur Seine Cedex**

Fabricant, Adresse: Idem Constructeur

Les lances à mousse à main PN 16 à tournant sphérique ont été évaluées et testées à travers le modèle ci-dessous:

Désignation du modèle	**Lance à mousse 400L/mn Pr = 5 bar, ultra courte , bas foisonnement , type S4**
Diamètre nominal / Pression Nominale	DN 50 / PN 16
Masse	2 kg env.
Type du robinet	Lance à mousse
Matériau du corps	Alliage d'aluminium avec anodisation dure
Portée	37m en eau / 36m en mousse
N° plans d'ensemble (détails)	41139 / 41140 / 41141

La lance testée N° série 875.17 couvre avec succès les exigences de performances décrites aux paragraphes mentionnés sur le rapport cité ci-dessus .

Courbevoie , le 3.02.2017

TÜV Rheinland France, Inspection Service

J.F DUPUIS

TÜV Rheinland® Inspection Body

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/201 4.08 E A4 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.